

Einsatz von D-Schläuchen mit Hohlstrahlrohren

Einsatz- und Ausbildungsanweisung für die Feuerwehr Gehrden

Einsatzbereiche:

- grundsätzlich: Feuer ohne akute Gefahr einer Durchzündung
- Eigenschutz bei Menschenrettung
- Eigenschutz bei Lageerkundung
- isolierter Zimmerbrand
- Kleinfeuer
- Nachlöscharbeiten
- sonstige Feuer ohne akute Gefahr einer Durchzündung

Benötigtes Einsatzmaterial:

- C-Hohlstrahlrohr (kein CM- bzw- DM-Strahlrohr)
- Schlauchtragekorb mit 45m D-25-Schlauch
- 2x Übergangsstück C-D
- C-Schläuche
- weiteres Material wie bekannt

Einsatzaufbau:

- Einsatzbefehl: „...mit D-Hohlstrahlrohr...“
- Anschluß am mittleren Verteilerstutzen (Sonderrohr)
- C-Leitung bis Beginn Treppenraum bzw. Eingang, ab dort Anschluß der D-Leitung (mit Übergangsstück)
- Hohlstrahlrohr auf maximalen Durchfluß einstellen
- weiteres Vorgehen wie bekannt

Anmerkungen:

- Entscheidung über den Einsatz einer D-Leitung mit Hohlstrahlrohren obliegt dem zuständigen Einheitsführer
- zeitnahes Nachführen einer C-Leitung durch weiteren Trupp bei ausgedehntem Feuer
- Pumpenausgangsdruck ca. 8 bar